



Oficio Nº 380-UCP-SAR-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2017

Señores
Participantes
Su Oficina

Ref: Préstamo No.3541/BL-HO Proyecto "Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria". Nota Aclaratoria No. 1 LPN-SAR-BID-018-2017 "Adquisición de Aires Acondicionados para las Oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR), ubicadas en Residencial el Trapiche, en Tegucigalpa".

Estimados señores participantes:

En atención a consultas por parte de una empresa participante y en base a lo establecido en el Documento de Licitación LPN-SAR-BID-018-2017 "Adquisición de Aires Acondicionados para las Oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR), ubicadas en Residencial el Trapiche, en Tegucigalpa" Parte I. Sección I. Instrucciones a los Oferentes numeral 7. Aclaración de los Documento de Licitación, sírvanse encontrar a continuación respuesta de sus interrogantes.

Pregunta No. 1

Entendemos que se instalará un panel nuevo para el 3er nivel y un panel nuevo para el 4to. nivel. Les pedimos nos indiquen de dónde se alimentarán eléctricamente dichos paneles nuevos, la distancia, el calibre de los alimentadores, ¿el tipo y diámetro de la tubería?

R/ Se deberá instalar dos paneles uno en el tercer nivel y otro en el cuarto nivel, los cuales se alimentarán del mismo circuito en un panel trifásico existente, alimentado con tres líneas de calibre de alambre 4/0 y un neutro 1/0, el cual ésta ubicado a menos de 1.00 metro de donde se ubicarán los nuevos paneles.

Pregunta No. 2

En el Lote 2: Aire Acondicionado – Mini Split, capacidad de enfriamiento nominal Btu / h 12000 (3200 ~ 12600). Favor confirmarnos esta capacidad, debido a que en la visita se especuló que, debido al área, la capacidad del aire acondicionado debería ser mayor.

R/ La capacidad de enfriamiento nominal BTU, es la indicada en el Documento Base de Licitación.

Pregunta No. 3

Favor confirmarnos el horario en el cual podemos realizar los trabajos.

R/ La empresa podrá realizar trabajos en un horario de lunes a viernes de 5:00 pm a 9:00 pm y Sábados de 7:00 am a 5:00 pm.

Am

Pregunta No. 4

Los alimentadores eléctricos de cada unidad de aire acondicionado, ¿se deberán construir con tubería EMT o PVC?

R/ La Tubería será con tubería rígida pesada (EMT), indicada en el Documento Base de Licitación.

Agradecimiento su atención, me suscribo de usted,

Atentamente,



Lic. Linda Reyes

Coordinadora General

Unidad Coordinadora de Proyectos

