



Oficio N° 556-UCP-SAR-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de noviembre de 2017

Señores
Participantes
Su Oficina

Ref: Préstamo No.3541/BL-HO Proyecto "Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria". Nota Aclaratoria No. 1 LPN-SAR-BID-032-2017. "Adquisición de Aires Acondicionados para las Oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR)".

Estimados señores participantes:

En atención a consulta por parte de una empresa participante y en base a lo establecido en el Documento de Licitación **LPN-SAR-BID-032-2017 "Adquisición de Aires Acondicionados para las Oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR)"** Parte I. Sección I. Instrucciones a los Oferentes numeral 7. Aclaración de los Documentos de Licitación, sírvanse encontrar a continuación respuesta de sus interrogantes:

Pregunta No. 1

El cable de señal de todas las unidades de 60,000 btu aparece con cable TCJ de 2x10 y se recomienda colocar mejor un cable TCJ de 2x14, ya que cuenta con las mismas características, calidad y es más adecuado para el uso que se le va a dar.

R/ El cable de señal de todas las unidades de Aires Acondicionados de 60,000 BTU, será con cable calibre TSJ # 14, tal como se indica en la Sección VI. Lista de Requisitos, Numeral 3. Especificaciones Técnicas, inciso a.5 Suministro e instalación de cables y en el numeral b.1.6 Código de colores para los Conductores.

Agradeciendo su atención, me suscribo,

Atentamente,

Lic. Linda Reyes
Coordinadora General
UCP-SAR



cc: Miriam Guzmán / Ministra Directora
archivo: / LG

"Tributar es Progresar"

Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2150,
www.sar.gob.hn