

Circular Aclaratoria No. 1

Licitación Privada No. LP-SAR-002-2023 para la “Adquisición de Aires Acondicionados, Materiales, Repuestos y Equipo de Refrigeración”


El Servicio de Administración de Rentas (SAR) a todos los potenciales oferentes para presentar oferta en la Licitación Privada No. **LP-SAR-002-2023**, y en atención a lo dispuesto en los Artículos 142 de la Ley de Contratación del Estado y el 105 del Reglamento de la precitada Ley y la cláusula IO 10 del pliego de condiciones de la referida licitación, nos dirigimos a ustedes a efecto de realizar las aclaraciones a las interrogantes planteadas, las cuales se detallan a continuación:

1. ¿Los aires acondicionados que SEER son?

R/ SEER 13

2. ¿Los controles para aires acondicionados son universales?

R/ Los controles deben ser para instalarse en pared para máquina de ducto, se adjunta fotografía con referencia de lo requerido



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. **¿El compresor de repuesto R-22 y el R-410 que capacidad lo necesitan?**
R/ Ambos tipos de compresores de 5 toneladas es decir 60000 BTU
4. **¿Los manómetros son digitales o normales.?**
R/ Deben ser manómetros normales para R-410 A

Sin otro particular,

Tegucigalpa M.D.C., jueves 22 de junio, 2023


Lic. Vilma Cruz Mungai
Directora Nacional Administrativa Financiera



CC.: ARCHIVO
KMZ/JGV



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA