

Original



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

OFICIO No.400-2017-DEI-IHSS

Tegucigalpa, M.D.C.
miércoles, 06 de septiembre de 2017

07-9-2017
Angelica M.



Señores
Participantes
Presente.

NACIONAL DE INGENIEROS
ELECTRO
MECANICA S.A. DE C.V.

Referencia: "LICITACIÓN PRIVADA 015-2017 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE QUINCE (15) PARTIDAS CONTENTIVAS DE 139 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARA EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE Y CLÍNICA DE REHABILITACIÓN ORQUÍDEA BLANCA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS)

Estimados Señores;

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en las bases de Licitación de la referencia, en la cláusula 7 Aclaración de los Documentos de Licitación, se remite de manera oficial la respuesta a las aclaraciones y observaciones realizadas al documento base, las mismas se describen textualmente como se reciben:

1. En la Partida 1, renglón 1: solicita sistemas tipo Split tipo ducto, favor suministrar planos de ductos y rutas de tuberías mecánicas y eléctricas, para poder calcular cantidades y costos, de los ductos, tuberías y todos los insumos necesarios para la instalación.

RESPUESTA:

Como es un reemplazo de unidades existentes, se utilizará la misma ductería e instalación eléctrica, lo cual se podrá observar el la visita técnica.

2. En diferentes partidas solicitan Split con capacidad de 72,000 BTU/H, que no existe en evaporadores de pared o piso/techo, favor aclarar el tipo de unidad a cotizar.

RESPUESTA:

Se hará enmienda y la capacidad es de 60,000 BTU.

4 replac
08/09/17
Gabriel Lopez

3. En el numeral 1 de las especificaciones técnicas, habla de consolas decorativas y de bombas de condensado, favor confirmar si se está refiriendo a Evaporadores tipo Cassetes.

RESPUESTA

Cuando se refiere a consolas decorativas, se refiere a unidades evaporadoras apropiadas para recintos de salas de pacientes y/o salas de espera, es decir, estéticamente aceptables y no se refiere a evaporadoras tipo cassettes.

7-9-2017--9:36
Diary Castillo
Bo. GUACERIQUE

Handwritten signature



EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. De C.V.
CESAR
Handwritten signature

AYRESA
Tegucigalpa M.D.C.
Departamento de Ventas
Handwritten signature

Handwritten mark

Respecto a la bomba de condensado se instalarán en donde la unidad condensadora quede muy retirada de la unidad evaporadora y no cumpla con los valores normales de aceptación, en la visita se pudo detectar la consulta.

4. Favor suministrar para cada uno de los equipos marca y modelo de referencia dado que en cada una de las capacidades existe una gama de opciones y los precios varían en cada uno de ellos.

RESPUESTA

Las Unidades ofertadas tendrán que ser de marcas de acuerdo a las especificaciones técnicas.

5. Favor facilitar el contacto para coordinar la visita de campo a los dos sitios, ya que no encontramos en la información la manera de hacerlo, también hemos llamado al teléfono 22226922 y nadie tiene información.

RESPUESTA

Visita fue realizada y el contacto para visita adicional o aclaraciones es Geovanny Flores teléfono 99650450, encargado de mantenimiento del HRN.

6. Solicitamos una prórroga de una semana para la presentación de las ofertas, para poder cotizar lo requerido dado que tenemos que cotizar en el exterior y verificar los detalles de campo para lo que necesitamos trasladarnos a San Pedro Sula.

RESPUESTA

Se hizo Enmienda y se amplió plazo para el 12 de septiembre del 2017.

Favor tomar en consideración lo antes descrito, ya que toda aclaración al documento base, pasa a formar parte integral del mismo.

Atentamente,



Dr. Richard Zablah
Director Ejecutivo del IHSS

