



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Oficio N° 301-DEI-IHSS-2018

jueves, 10 de mayo de 2018

Atención:
Posibles Licitantes
Presente.

Ref. Licitación Pública 012-2018 REMODELACION DE LOS QUIROFANOS Y SALA DE RECUPERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL IHSS" DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).

Estimados Señores;

Por este medio y en cumplimiento a lo establecido en las bases de Licitación de la referencia, en la cláusula 10 Aclaración de los Documentos de Licitación, subcláusula 10.1, se remite de manera oficial la respuesta a las aclaraciones y observaciones realizadas al documento base, las mismas se describen textualmente como se reciben:

4. Pregunta

Indicar altura de fascias a demoler. Ítem 13.

Respuesta

La altura de la Fascia es de 40 cms

5. Pregunta

Indicar cantidad de lámparas y accesorios eléctricos a desmontar, ítem 23.

Respuesta

Se deberán desmontar:

- Todas las lámparas instaladas
- Todas las tapaderas de tomacorrientes, Red y de telefónica
- Todos los accesorios de tomacorrientes, redes y de telefonía

6. Pregunta

2. Indicar ML de ranurado en pared para colocación de tableros, ítem 29, 32.

Respuesta

Se considerara un aproximado de 0.56 m3 de ranurado de paredes para instalación de tableros eléctricos.



Recibido
Lempira S. de A.
Sandra J. Ferrera
10/05/18
3:02 p.m.

Constructora Kosmox
RECIBIDO
Nombre: Aleth Espinoza
Fecha: 10/05/18
Hora: 1:45 pm

RECIBIDO
C.I.C.H.
Lempira S de A. C.A.

Dirección Ejecutiva, Edificio Administrativo del IHSS

www.ihss.hn

Paola Orrellana. 10/05/18



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Oficio N° 301-DEI-IHSS-2018

4. Pregunta

Indicar cuantas unidades de aire deben repararse y el estado en el que se encuentran, ítem 100.

Respuesta

Se deberán reparar todas las Unidades de Aire Acondicionado existentes para la sala de Quirófanos. Verificar en visita de campo el estado de las mismas.

5. Pregunta

Se solicita suministrar 136.36 protectores de pared de acero inoxidable según ítem 132, la cantidad correcta será 137; favor corregir.

Respuesta

Correcto son 137

Atentamente,



Dr. Richard Zablah
Director Ejecutivo del IHSS

Expediente LPN 012-2018
RZ/