



Tegucigalpa, MDC
1 de abril de 2020

ABN-2860/2020

Señores

OFERENTES LICITACIÓN PÚBLICA No.07/2020

Ciudad

Estimados señores:

Referente a la Licitación Pública No.07/2020, para la contratación del suministro e instalación de quinientos cincuenta (550) metros lineales de verja perimetral en el área sur del edificio del Banco Central de Honduras y sus instalaciones, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de la República; a continuación, se informa lo siguiente:

Consulta No.1

¿Se sellarán las placas sobre el muro? Es decir, el borde entre el hierro y el concreto.

Respuesta

No se requiere sellar dicha junta.

Consulta No.2

¿Las verjas irán separadas o serán de forma continua?

Respuesta

La verja perimetral será de forma continua, la separación entre cada tubo industrial es de 1.20 mts. La lámina desplegada va en secciones de la misma medida sujeta con tres remaches de 1/4" x 1/2" (ver planos y fotografías).

Consulta No.3

Confirmar si la lámina es doblada y no con tubería transversal para alcanzar rigidez.

Respuesta

La lámina no se dobla, irá sujeta únicamente de los tubos estructurales mediante remaches (ver planos).

Consulta No.4

¿Se deberá usar masilla plástica (flex) en las uniones de soldadura y placas?

Respuesta

Se requiere una superficie lisa, con pintura anticorrosiva según código del proyecto, en caso que para su instalación requiera masilla, deberá incluirse para asegurar la estética de la verja.

7

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía.
Ahora energía y combustible hoy.*

Consulta No.5

Determinar qué cantidad de verja es inclinada y cuanto es vertical.

Respuesta

La verja se construirá sobre el muro perimetral existente en el edificio. El detalle de verja se indica en los planos donde se especifica la altura, estructura de la misma y materiales requeridos. La verja tendrá 550 metros lineales.

Consulta No.6

¿Hay acceso a energía cerca, o se debe considerar generador para la instalación?

Respuesta

El contratista deberá suministrar su energía para la instalación requerida.

Consulta No.7

Favor proveer planos en detalle más legibles ya que no se aprecian bien en el documento.

Respuesta

Para un mejor criterio de la verja a instalar, se adjuntan planos impresos y fotografías de la verja requerida.

En relación a la visita a las instalaciones del Banco Central de Honduras, se notifica que oportunamente se informará la fecha en que se realizará la misma; lo anterior, debido a la situación de emergencia nacional a causa del coronavirus; asimismo, se notifica que el acto de recepción de la documentación legal, técnica y ofertas económicas programada para el 17 de abril de 2020, a las 10:00 a.m., se pospone hasta nuevo aviso.


Atentamente,



FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS

Secretaria de la Comisión de Compras y Evaluación
Jefe Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

SDM/IMPM/DJD



*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
 , Ahorra energía y combustible hoy*

FOTOGRAFÍAS



*Una pequeña Acción puede cambiar la economía.
Ahorra energía y combustible hoy.*



*Una pequeña decisión puede cambiar la economía.
Ahorra energía y combustible hoy.*