



Tegucigalpa, MDC,  
6 de septiembre de 2022

ABN-8511/2022

Señores  
**OFERENTES LICITACIÓN PÚBLICA No.38/2022**  
Ciudad

Estimados señores:

Hacemos referencia al proceso de **Licitación Pública No.38/2022** para la contratación por lotes del suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de arcos detectores de metal y puertas giratorias, según el detalle siguiente: **Lote No.1:** seis (6) arcos detectores de metal para el edificio del Banco Central de Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República y en los edificios de las sucursales de San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba; y **Lote No.2:** cuatro (4) puertas giratorias para el edificio del Banco Central de Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República y en los edificios de las sucursales de San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba.

Al respecto, se informa que se han realizado las siguientes consultas:

**Consulta No.1**

*Favor indicar la redundancia de energía para los arcos detectores de metal e indicar si el BCH proporcionará los UPS externos para dicha funcionalidad o si el oferente debe incluirlos en la oferta a presentar.*

**Respuesta**

No se requiere que el oferente incluya en su propuesta esta funcionalidad en vista que el BCH ya cuenta con toma de corrientes regulados.

**Consulta No.2**

*Favor confirmar a que distancia estarán los toma corrientes del lugar donde serán instalados los arcos detectores de metal ya que lo adecuado es a una distancia no mayo de 1.20 metros.*

**Respuesta**

El BCH cuenta con toma de corriente a una distancia menor a 1.20 metros.

**FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS**  
Secretaria a.i. de la Comisión de Compras y Evaluación  
Jefe a.i. Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales



IMP/MEZU/LIB

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía  
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,  
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras  
P.B.X. (504) 2262-3700  
www.bch.hn