



Tegucigalpa, MDC,
13 de mayo de 2025

CyC-2345/2025

Señores
OFERENTES
Ciudad

Ref.: Licitación Pública No.11/2025

Estimados señores:

Hacemos referencia a la Licitación Pública No.11/2025, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de bombeo hidrosanitario, instalados en el edificio del Banco Central de Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República, por el período de tres (3) años comprendido del 19 de julio de 2025 al 18 de julio de 2028, al respecto, se les informa que se han efectuado las consultas siguientes:

Consulta No.1:

"¿El horario de atención para correctivos es exclusivo al horario que da el inciso 3.5.1 o se atenderá por la noche en caso de emergencia?"

Respuesta:

El oferente deberá responder al requerimiento de atención de averías conforme a lo establecido en el numeral 3.5.1 del pliego de condiciones.

Consulta No.2:

"¿El inciso 3.2.2.13.33.1 que habla de rebobinados que se toman como consumibles deben ir en la oferta o serán adicionales en caso de requerirse?"

Respuesta:

El rebobinado de motores señalado en numeral 3.2.2.13.33.1 del pliego de condiciones, forma parte de los alcances del presente proceso de contratación y su costo debe ser incluido dentro de la oferta económica.

Consulta No.3:

"¿El BCH cuenta con las mangueras para drenar el inciso 3.2.2.13.10. o se deben incluir en la oferta?"

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn





Respuesta:

Las mangueras de drenaje señaladas en 3.2.2.13.10 del pliego de condiciones, forma parte de los alcances del presente proceso de contratación y su costo debe ser incluido dentro de la oferta económica.

Consulta No.4:

"¿Cuáles son las dimensiones y material de la columna de succión del inciso 3.2.2.13.16.?"

Respuesta:

La columna de succión instalada en el edificio tiene tubería de acero galvanizado ASTM-53, cédula 40, diámetro de 3".

Consulta No.5:

"¿Aclarar si se debe presentar el Documento que acredite su condición de distribuidor, agente o representante de casa extranjera, en el que se detallen las facultades conferidas?"

Respuesta:

De conformidad con lo indicado en la IAO 11.1 (h), numeral 1, Documentación Legal, subnumeral 1.4, inciso e), el documento que acredita su condición de distribuidor, agente o representante de casa extranjera aplica, según lo requerido en las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones que norma la contratación, en el presente caso, las especificaciones no requieren dicho documento, ya que el sistema de bombeo posee modelos y marcas variados, por lo tanto, cualquier empresa que brinde el servicio y que cumpla con los requerimientos técnicos puede presentar su oferta.

Consulta No.6:

"... solicitamos amablemente que nos concedan una visita técnica al sitio de las obras..."

Respuesta:

Al respecto, les informamos que se programó visita de inspección según lo siguiente:

Edificio	Fecha	Horario
Edificio del BCH, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República	Miércoles 14 de mayo de 2025	10:00 a.m.

HP

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*



CyC-2345/2025
Página No.3

Por lo anterior, los oferentes interesados en participar en la precitada visita deberán remitir a más tardar el 13 de mayo de 2025, a los correos electrónicos: adquisiciones@bch.hn, mario.henriquez@bch.hn, renan.zelaya@bch.hn y dimas.hernandez@bch.hn, el nombre completo y número de Documento Nacional de Identificación (DNI) del personal que realizará la inspección, con el objetivo de gestionar los permisos de ingreso correspondientes. El personal designado deberá presentarse el día programado debidamente identificado por la empresa que representa, siguiendo para ello el "Protocolo de Ingreso y Permanencia en las instalaciones del BCH"; caso contrario, el BCH se reserva el derecho de no permitir su ingreso a nuestras instalaciones.

Atentamente,

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS

Secretaria de la Comisión de Compras y Evaluación y
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

EAC/TMG/CMA

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

