



ADENDUM No. 1

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, comunica a todas las empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-CC-01/AMDC/2014 en la categoría V “Construcción y Reparación de Edificaciones Comunes, Escuelas, Canchas, Centros de Salud, Mercados y otros”, clasificación “E y F” y que participan en el proceso Licitación Pública Nacional, LPuNO-03/FM-45/AMDC-2014, “Rehabilitación, Remodelación y Reordenamiento de Puestos de Vendedores Ambulantes en las calles del Distrito Central” con código 554.

Comunica:

Conforme al enunciado en el numeral 11 enmienda de los documentos de licitación, inciso 11.1, 11.2, 11.3, 11.4.

Se modifica las fechas de presentación y apertura de las ofertas en los numerales siguientes:

En la Sección II, Datos de la licitación (DDL) numeral IAO 20.2. (c) La nota de advertencia deberá leer “No Abrir antes de las 10:15 a.m. del 18 de septiembre de 2014”.

IAO 21.1. La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 10:00 a.m. del 18 de septiembre de 2014.

IAO 22.1. La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, sita en el Edificio AER, avenida Colón, costado oeste de Hospital y Clínicas Viera, barrio El Centro.

Fecha: 18 de septiembre de 2014; hora 10:15 a.m.

La enmienda así como las aclaraciones a las preguntas realizadas por los oferentes (anexo N° 1) se encuentran disponible en la página de honducopras, www.honducopras.gob.hn

El presente adendum y el anexo N° 1, pasa a formar parte integral del documento base de esta licitación.

Tegucigalpa, M. D. C. 11 de septiembre, 2014.

NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
ALCALDE MUNICIPAL



ANEXO N° 1

Aclaraciones

1. En relación a la Actividad 1 “Demolición de puestos existentes”, pudimos constatar en la visita de campo realizada el día viernes 8 de septiembre en la Sexta y Séptima avenida de Comayagüela; que tanto las dimensiones, como el material de los puestos existentes es variable, ya que existen puestos metálicos que su desmontaje es totalmente diferente a los puestos de madera que prevalecen en la zona.

¿Cómo se manejar este tipo de diferencias en la demolición de puestos existentes, ya que no contamos con un listado oficial de los puestos que reúnen condiciones diferentes a las que prevalecen en los sitios a ser instalados, para poder diluir esta obra en la cantidades generales de desmontaje’

R.: En relación a la pregunta No. 1; los puestos metálicos que se observan son pocos y la forma de desmontarlos no requiere de mucho equipo ni de herramientas, sino solamente cortar los elementos metálicos y esto no significa gran costo, por lo tanto se le pide a cada contratista que incluya en sus precios unitarios el costo de realizar esta actividad. Esta actividad será pagada en área (m²) de cada puesto demolido.

2. Para la actividad 6 “Limpieza General”

¿Cómo se manejara el hecho de que este no será un proyecto puntual, es decir que tendrá diferentes lugares diseminados en Tegucigalpa y Comayagüela, y cada uno de ellos ocupara de una limpieza final, después de terminadas las actividades de montaje y desmontaje de puestos de vendedores y esta actividad es global?

R.: La “Limpieza Final” es una actividad que debe realizarse cada vez que se finalizan los trabajos de instalación de casetas de las zonas a desarrollar (Sección III) y se refieren a toda la limpieza de basura y desperdicios que se generen por el trabajo de instalación. Se pagará un valor que corresponda a un porcentaje del valor total; asignándole a Comayagüela (de 1ra a 8va Avenida y de 1ra a 12va calle) un 30% y el 70% se distribuye en partes iguales al resto de las zonas que son alrededor de doce.

3. En las Condiciones Especiales del Contrato, pagina 79, literal CGC 1.1 (s), manifiestan lo siguiente: “La fecha de terminación de la totalidad de las obras: es cuarenta y cinco (45) días calendario”. Sin embargo, en la reunión de aclaraciones efectuada en las oficinas de la Alcaldía Municipal el 8 de septiembre, se nos manifestó que estos Cuarenta y Cinco (45) días, corresponden al tiempo establecido para concluir el proyecto piloto, que comprende la instalación de los

puestos en la Sexta y Séptima Avenida de Comayagüela. Favor confirmar dicha información y proporcionar el periodo de ejecución de todo el proyecto.

R.: La ejecución de la obra es de Seis (6) meses con cuarenta y cinco (45) días; los primeros Cuarenta y cinco (45) días, corresponden al tiempo establecido para concluir el proyecto piloto.

4. Se manifestó que la Alcaldía Municipal del Distrito Central en conjunto con la Policía Municipal, proporcionaran toda la seguridad al contratista, en todos los lugares que se está ejecutando el proyecto, tanto de día como de noche. Favor confirma tal información.

R.: La Alcaldía Municipal está comprometida a coordinar todas las actividades de seguridad, tanto con Policía Municipal, Policía Municipal y las asociaciones.

5. Favor de especificar si se instalara la base de el contador de energía en cada uno de los puestos de vendedores; o si las instalaciones eléctricas solo incluyen hasta la mufa de salida al contador.

R.: Solo incluye hasta la instalación de la mufa de la acometida eléctrica.

6. Favor de especificar si se deberá pintar la cara interna de las paredes de los puestos. En caso de ser afirmativa su respuesta, de que colores, que tipo de pintura, cuantas manos deberá aplicarse, etc.

R.: Solamente se van a pintar las fachadas (cara externa), con el color que la Alcaldía Municipal apruebe en el momento de la colocación, utilizando pintura de aceite para exteriores semibrillante (alta calidad).

7. Si bien es cierto que en el Plano 5/7, suministrado en las bases de licitación, se encuentran dos cotas indicando dimensiones de la madera a utilizar, TABLE 1"X6"X3 y PALO 2"X2"x8 respectivamente. Solicitamos se nos proporcionen las dimensiones de la madera de toda la estructura restante, tanto de la parte interna como de la parte externa de los puestos de vendedores.

R.: Las dimensiones máximas de los elementos de madera propuestos son:

DIMENSIONES DE PIEZAS DE MADERA POR PUESTO
4 PALOS DE 2"X2"X8'
2 PALOS DE 2"X2"X6'
26 PALOS DE 2"X2"X5'
66 TABLAS DE 1"X6"X5'
41 TABLAS DE 1"X6"X4'

Nota: Las dimensiones no son estándar para todos los puestos, ya que esto dependerá de la disposición de espacio tanto en acera como en calle. La dimensión máxima de los puestos será de hasta 1.50 m. de frente por hasta 1.50 m. de fondo. De acuerdo al levantamiento de campo se buscará estándar de medidas por tramo.

La madera a utilizar en la fabricación del puesto será madera de pino, cepillada, secada al vacío, certificado según norma NIMF-15 y curada a presión con preservante OSMOSE-K33, bajo proceso Durawood. El modelo de puesto a construir para apreciar estos y otros detalles se encuentra, ubicado en los talleres de SERMA, contiguo a campo Agafam en Tegucigalpa, contactando al Sr. Roberto Bulnes.

8. Se solicita detalle estructural de cómo irán fijados los puestos al terreno y como irán fijados entre sí.

R.: La placa metálica ira colocada entre las patas de los puestos de la siguiente forma:

