



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

NOTA ACLARATORIA No. 2
AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Nacional

No. LPuNBS-013-AMDC-086-2023

“Adquisición de Materiales para la Construcción de Diferentes Obras en el Distrito Central”

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), comunica a todas las empresas que retiraron documentos para participar en el proceso de **Licitación Pública Nacional No. LPuNBS-013-AMDC-086-2023** para el **“Adquisición de Materiales para la Construcción de Diferentes Obras en el Distrito Central”** de acuerdo a lo establecido en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), cláusula 7 “Aclaración de los Documentos de Licitación”, se realiza conforme a los acápites 7.1, 7.2 y 7.3 la siguiente aclaración al Documento de Licitación.


1. En relación al proceso en asunto, favor aclarar si la arena de fábrica solicitada es 3/16" (gravin).

R// La Arena debe ser: Grava Triturada de fabrica 3/16" (gravin). // Ver Enmienda 1.

2. En relación al proceso en asunto, favor aclarar si la varilla de 1/2" es grado 40? Considerando que es el grado que comúnmente se encuentra en el mercado nacional.

R// En efecto la varilla de ½ puede ser grado 40. // Ver Enmienda 1.

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de agosto de 2023.


Abog. Rodney A. Ham Guzmán
Gerente de Licitaciones y Adquisiciones