



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

Enmienda No. 2

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, comunica a todas las empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de documentos de precalificación de empresas constructoras No. PR-EC-01/AMDC/2016, en la Categoría V: "Construcción y Reparación de edificaciones comunales, escuelas, canchas, centros de salud, mercados y otros" y clasificados por el monto para ser contratados en la categoría "F". y que participan en la Licitación Pública Nacional No. LPuNo-04-AMDC-93-2017, proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO AMDC/AER, con CÓDIGO N° 1540**, de acuerdo a lo establecido en la sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) "clausula No. 11", Enmienda a los Documentos de Licitación, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4, que se realizan la siguiente modificación e incorporación al documento Bases de Licitación:

1. En la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), se modifican las cláusulas 20.2 (c), 21.1 y 24.1, las cuáles de ahora en adelante deberán leerse de la siguiente manera:

D. Presentación de las Ofertas	
IAO 20.2 (c)	La nota de advertencia deberá leer "NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 a.m. del 07 de abril de 2017"
IAO 21.1	La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 11:00 a.m. del 07 de abril de 2017.
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas	
IAO 24.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: el salón de reuniones del Despacho Municipal, sita en el plantel de la AMDC, colonia 21 de octubre. Fecha: 07 de abril de 2017; Hora: 11:00 a.m. Las ofertas mínimas recibidas para validar este proceso de Licitación es de: una (1) oferta.

2. El espesor del Concreto Estampado a utilizar es de 10 centímetros.
3. En la Sección IX.- Lista de Cantidades, se modifica archivo .xlsx; Sección IX.- Lista de Cantidades y se leerá así: Sección. - Lista de Cantidades 3 (Archivo .xlsx)
4. En la Sección VIII.- Planos se Sustituyen los siguientes planos:

Por	Ubicación
Plano ANEX-01	ANEXO 3
Plano ANEX-02	ANEXO 3
Plano ANEX-03	ANEXO 3
Plano ANEX-04	ANEXO 3
Plano ANEX-05	ANEXO 3
Plano ANEX-06	ANEXO 3
Plano ANEX-07	ANEXO 3
Plano ANEX-08	ANEXO 3
Plano ANEX-09	ANEXO 3
Plano ELE-05	ANEXO 3
Plano ELE-07	ANEXO 3

Plano ELE-C01	ANEXO 3
Plano ELE-UN01	ANEXO 3

5. Los UPS se distribuyen así:
 - 15 kva primer nivel
 - 15 kva segundo nivel
 - 20 kva tercer nivel
 - 20 kva cuarto nivel
6. considerar dos (2) salidas para elevador. Revisar diagrama unifilar para los calibres de conductores.
7. considerar 1 rack por cada piso y 5 pacht panel por piso.
8. En la Sección VII.- Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento: se anexa "Apéndice B2: Especificaciones Técnicas

La presente enmienda, pasa a formar parte integral del documento base de esta Licitación Pública Nacional.

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de marzo de 2017



Alex Francisco Elvir Antica
Sub Gerente de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos.

mh