



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

NOTA ACLARATORIA No.1 A PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO AMDC/AER, CON CÓDIGO N° 1540

Licitación Pública Nacional No. LPuNo-04-AMDC-93-2017

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a todas las empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de documentos de precalificación de empresas constructoras No. PR-EC-01/AMDC/2016, en la Categoría V: "Construcción y Reparación de edificaciones comunales, escuelas, canchas, centros de salud, mercados y otros" y clasificados por el monto para ser contratados en la categoría "F". y que participan en la Licitación No. LPuNo-04-AMDC-93-2017, se les comunica que de conformidad a la cláusula 10.- "Aclaraciones del Documento de Licitación", inciso 10.1, clausula 11 "Enmiendas a los Documentos de Licitación, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la Sección I. "Instrucciones a los Oferentes" del documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPuNo), se realiza la Nota Aclaratoria No.1, mediante la cual se refiere a las consultas planteadas por las Empresas participantes en la presente Licitación Pública, que enviaron solicitudes para aclaraciones, a continuación adjuntamos las respuestas y aclaraciones a dichas consultas que serán del conocimiento de todos los interesados.

1. En los planos constructivos no se muestra la dimensión interna de los fosos de elevadores, pero en el plano ELE-DO2 se muestra un foso de 2.25mx 1.85m medidas externas. Favor enviarnos detalle de medidas internas del mismo.
R1/ Referirse a los planos ES-02, ES-09, CON-05 (Ver Enmienda N° 1, Anexo 1)
2. Solo se muestra un elevar en el plano ELE-DO2, y en el formato de oferta ítem G.9 se solicitan dos. Favor confirmar cantidades.
R2/ Serán dos elevadores con las propiedades descritas en las Especificaciones Técnicas (Ver Enmienda N° 1)
3. En la página 160 de las especificaciones técnicas en el numeral 1.2 "Unidad de Poder del Elevador" se expresa "Maquina Gearless Thyssenkrup especial de Imanes permanentes". ¿Se debe ofertar específicamente esa marca o podemos ofertar alguna distinta?
R3/ Puede ser otra marca, siempre y cuando cumpla los requisitos de calidad y funcionalidad descritos en las Especificaciones Técnicas (Ver Enmienda N° 1)
4. Favor brindar planos estructurales y de detalle.
R4/ Ver Enmienda N° 1, Se adjuntan planos (Anexos 1 y 2)

5. Favor enviar especificaciones técnicas y planos del sistema de Aire Acondicionado, ya que lo descrito en la especificación del "suministro e instalación de Central de Aire Acondicionado (G.8)" de la página 159, no está muy explícito y para cotizar necesitamos más información.

R5/ se adjunta el anexo No 2 de planos de la Central de Aire Acondicionado con sus respectivas cantidades de obra y Especificaciones Técnicas (Ver Enmienda N° 1).

6. Que especificación de producto debemos considerar para la impermeabilización de la Losa Superior del Ítem E.3.2?

R6/ Ver enmienda N° 1, Numeral 5

7. Los planos de los louvers no vienen ni con detalle, medidas, ni cantidades para poder hacer un presupuesto valido de esta estructura. Por lo que se describe en las especificaciones este louver es otro tipo de mecanismo por lo que solicitamos nos brinden más detalles al respecto.

R7/ Se adjuntan detalles en el Anexo No 2 de planos (Ver Enmienda N° 1)

8. En el cuadro de cantidades que especifica Reynobond, no viene plano ni medidas ni el color, favor dar más detalles.

R8/ Se adjunta plano respectivo en el Anexo No 2 de planos (Ver Enmienda N° 1)

9. En los archivos viene solo un plano de cantidades de ventanas y puertas. Solo con anchos y largos, pero no expresa cuantos vidrios fijos, corredizos serán, por lo que no pueden nuestros proveedores hacer un presupuesto sin tener los esquemas de cada uno.

R9/ Remitirse a plano CON-02,07,08,09(Ver Enmienda N° 1, Anexo 1)

10. Favor brindar detalle de los Top para baño, como ser medidas, tipo de material, etc.

R10/ se adjunta plano en el Anexo No 2 (Ver Enmienda N° 1)

11. Favor enviar especificaciones más detalladas para el mobiliario de oficina del ítem D.47.

R11/ Los detalles de estas divisiones se encuentran en los planos del Anexo No 2 (Ver Enmienda N° 1).

Preguntas Instalación Eléctrica

12. Faltan los planos del Sótano

R12/ Referirse a planos ELE-RS01, ILU-S01(Ver Enmienda N° 1, Anexo 1)

13. Falta plano de localización del generador de emergencia, panel principal, interruptor de transferencia y paneles PPE y PPAA, se necesita este para medir la

longitud de las acometidas. Se suponen los otros centros de carga en los cuartos eléctricos de cada piso mostrados en los planos.

R13/ Se adjuntan planos en el Anexo No 1 (Ver Enmienda N° 1)

14. Falta plano mostrando la acometida aérea (1.1). favor indicar profundidad de la zanja y tubería para la acometida subterránea.

R14/ Ver Enmienda N° 1, Numeral N° 6

15. Falta plano del sistema de protección de descargas atmosféricas (G2.16).

R15/ Referirse a planos ELE-05, ELE-07 del Anexo No 1(Ver Enmienda N° 1)

16. Faltan acometidas de los tableros de Aire Acondicionado; sin embargo, si se cotiza la central de Aire Acondicionado, en el ítem 9 de la Sección IX.- Lista de cantidades, no serán necesarias ni las acometidas, ni los paneles de AAC en cada piso. Además en los planos se muestran aires acondicionados mini Split. Favor aclarar si se deberá cotizar la central de aire acondicionado o los AAC mini Split.

R16/ se adjunta el anexo No 2 de planos de la Central de Aire Acondicionado con sus respectivas cantidades de obra y Especificaciones. (Ver Enmienda N° 1)

17. En caso de que sea necesario cotizar la central de Aire Acondicionado, favor indicar el tamaño de esta, pues no se encuentra en las especificaciones.

R17/ se adjunta el Anexo No 2 de planos de la Central de Aire Acondicionado con sus respectivas cantidades de obra y Especificaciones. (Ver Enmienda N° 1)

18. Favor aclarar si los ítems G3.1.7, G4.1.5, G6.1.5 y G7.1.4" ... luminaria inc. Techo.. "es un foco incandescente con una roseta plástica.

R18/ Ver Enmienda N° 1, Numeral N° 7

19. Las cantidades de luminaria e interruptores no corresponden a las presentes en los planos ILU-01, ILU-02, ILU-03 e ILU-04.

R19/ Se adjuntan cantidades de accesorios en planos del Anexo No 1(Ver Enmienda N° 1)

20. Las cantidades de tomacorrientes no corresponden a las presentes en los planos ELE-R01, ELE-R02, ELE-R03 y ELE-R04.

R20/ Se adjunta cantidades en plano ELE-T01 del Anexo No 1(Ver Enmienda N° 1)

21. En base a las consultas anteriores y principalmente a que no entregaron los planos estructurales ni de detalles en virtud de ello solicitamos una ampliación de 15 días para poder presentar la oferta.

R21/ Ver Enmienda N° 1, Numeral N° 1

22. En la actividad de demolición de elementos de concreto, ¿debemos considerar el botado del producto de la demolición, ya que en la especificación 6.1 se contradice al expresar primero que se removerá a zonas específicas para su posterior acarreo y al final se lee textualmente: "no se incluye el acarreo de material de desperdicio en esta actividad.

R22/ El material de las demoliciones se pagará por medio de la actividad "Acarreo de materiales "

23. En los datos de Licitación 1AO 18.3 menciona "La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer válida por 120 días después de la expiración de fecha de validez de ofertas", no será más 120 días contados a partir de la fecha límite para la presentación de oferta? O la vigencia es 90 días más 120 un total de 210 días según indica los IAO?

R23/ Ver Enmienda N° 1, numeral N° 2

24. Se solicita juego de planos ya que no aparecen detalles constructivos.

R24/ Se adjuntan los planos en los Anexos No 1 y 2 (Ver Enmienda N° 1)

25. Favor proporcionar plano de diagrama unifilar

R25/ Referirse a plano ELE-U01(Ver Enmienda N° 1)

26. Proporcionar plano de extensión de línea primaria hasta poste auto soportado de 40 pies a instalarse.

R26/ Se adjunta plano en el Anexo No 1(Ver Enmienda N° 1)

27. Favor facilitar plano eléctrico de sótano

R27/ Referirse a planos ELE-RS01, ILU-S01 del Anexo No 1(Ver Enmienda N° 1)

28. Brindar plano donde se detalla la ubicación de cuadro eléctrico para equipo de media tensión, ats, swichtboard, etc.

R28/ Referirse a plano de cuarto de máquinas ELE-07 del Anexo No1(Ver Enmienda N° 1)

29. Proporcionar plano donde se ubicará generador eléctrico.

R29/ Referirse a plano de cuarto de máquinas ELE-07 del Anexo No1 (Ver Enmienda N° 1)

30. Se menciona sistema de pararrayos y supresor de transiente. ¿Solo se instalará un equipo de cada uno? ¿En qué ubicación se instalarán los equipos?

R30/ Se adjuntan planos referirse a planos ELE-05, ELE-06 del Anexo No1 (Ver Enmienda N° 1)

31. Proporcionar plano de planta de toma eléctrica del cuarto nivel

R31/ Referirse a plano ELE-04 del Anexo No1 (Ver Enmienda N° 1)

32. Para agilizar el proceso, ¿ya se dispone del plano a presentar a la ENEE?

R32/ La Alcaldía hará el trámite correspondiente.

33. Consideramos que el tiempo proporcionado para la revisión y preparación de las ofertas es muy corto, por lo que solicitamos la ampliación del tiempo para la entrega de las mismas.

R33/ Ver Enmienda N° 1, Numeral N° 1)

34. Enviarnos planos estructurales ya que en el CD que nos fue entregado no se encontraban adjuntos.

R34/Se adjuntan planos del Anexo No1 (Ver Enmienda N° 1)

35. En los planos eléctricos enviados no hay un diagrama unifilar, ni ubicación de generador y no hay plano de sistema primario.

R35/ Se adjuntan planos del Anexo No1 (Ver Enmienda N° 1)

36. No hay planos del sistema de aire acondicionado que aparece como unidad global.

R36/ver respuesta en la pregunta N° 17

37. Necesitamos se nos informe el día y la hora en que se hará la visita al sitio de la obra, ya que en las bases no viene esa información.

R37/ para este proceso no se realizará visita de campo conforme los estipula en el documento Base de Licitación IAO 10.3, La visita de campo se hará por cuenta y riesgo de los oferentes.

38. Por falta de tanta información pedimos que se den 15 días de prórroga para la presentación de dicha oferta.

R38/ Ver Enmienda N° 1, Numeral N° 1.

39. Para la cerámica, confirmar medida y modelo, ya que al parecer es producto discontinuado por parte de los proveedores.

R39/ Ver Enmienda N° 1, Numeral N° 8

40. Favor enviar planos de obra eléctrica exterior para alta tensión, diagramas unifilares, diagrama de paneles, especificaciones de paneles, especificaciones de lámparas (no existe simbología con algún modelo de catálogo de referencia) y

equipos, planos de sistema Eléctrico de aire Acondicionado, sin esa información es difícil poder cotizar los diferentes equipos que aparecen en el formato mismos que no se cotizan inmediatamente, ya que los proveedores demoran aproximadamente una semana en dar precios. Esperamos la información a la brevedad posible.

R40/ Se adjuntan planos del Anexo No1 (Ver Enmienda N° 1)

41. Favor brindar detalle de las Gradas Metálicas de la actividad D.42

R41 Se adjunta plano del Anexo No2(Ver Enmienda N° 1)

42. Favor dar un plano de detalle de las divisiones de baños.

R42/ Se adjunta plano del Anexo No 2(Ver Enmienda N° 1)

Tegucigalpa, 20 de marzo de 2017.

Alex Francisco Elvir Arica
Sub Gerente de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos.



mh

ok.