



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN  
UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA  
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)

Santa Rosa de Copán, Copán  
08 de enero de 2026

## **CIRCULAR ACLARATORIA No. 1**

### **LICITACIÓN PRIVADA**

## **“SUMINISTRO DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA DE HIERRO DUCTIL”**

**LP – MSRC – 08 - 2025**

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras, C. A., a todas las Empresas que se invitaron y solicitaron los Documentos de Licitación para presentar ofertas en el proceso de Licitación Privada **“SUMINISTRO DE VÁLVULAS TIPO MARIPOSA DE HIERRO DUCTIL”**; por este medio comunica y hace de su conocimiento, la **CIRCULAR ACLARATORIA No. 1** de este proceso de licitación, misma que contiene las respuestas a las consultas realizadas en tiempo y forma, por parte de los interesados en participar en este proceso y que formará parte integral del proceso en mención.

### **Consulta No. 1:**

En la sección III de las especificaciones técnicas indican como requerimiento MONTURA para las válvulas, a que tipo de Montura de refiere.

### **Respuesta:**

En este caso, al referirse a “montura para válvulas”, hace referencia a la Norma ISO 5211 se entiende que se está hablando del cuadrante o soporte donde se instala la perilla o manija que permite abrir o cerrar la válvula. Es decir, no se trata de la válvula en sí, sino del componente estructural que sostiene el mecanismo de accionamiento, facilitando su operación.

### **Consulta No. 2:**

¿También para asegurar el requisito en general de las válvulas, pueden proveer alguna imagen de la misma?

En los términos de referencia esta especificado en la sección ET -02 Características y Especificaciones Técnicas

No es posible proporcionar imágenes en esta etapa, dado que se trata de un proceso de Licitación Privada.





**MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN**  
**UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA**  
**MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)**

Atentamente,



---

**Anibal Erazo Avarado**  
**Alcalde Municipal**