



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)

Santa Rosa de Copán, Copán
15 de enero de 2026

CIRCULAR ACLARATORIA No. 1

LICITACIÓN PRIVADA

“SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AUTOCEBANTE PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO HIGUITO 01”

No. LP-MSRC-09-2025

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras, C. A., a todas las Empresas que se invitaron y solicitaron los Documentos de Licitación para presentar ofertas en el proceso de Licitación Privada **“SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AUTOCEBANTE PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO HIGUITO 01”** por este medio comunica y hace de su conocimiento, la **CIRCULAR ACLARATORIA No. 1** de este proceso de licitación, misma que contiene las respuestas a las consultas realizadas en tiempo y forma, por parte de los interesados en participar en este proceso y que formará parte integral del proceso en mención.

Consulta No. 1:

Nuestro objetivo es asegurar que la bomba autocebante de 6” (SECCIÓN III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ET-02), propuesta se adapte correctamente a las condiciones reales de operación. Para ello, sería importante confirmar el punto de trabajo requerido (caudal y altura manométrica). Hemos notado que la potencia indicada de 3 HP es reducida para este diámetro, lo cual podría afectar el desempeño hidráulico del sistema en términos de succión y capacidad de descarga. Necesitamos confirmar la longitud de la manguera de succión incluida como accesorio. (ET-03 ACCESORIOS).

Respuesta:

En este caso presentar una disculpa; por la confusión en la potencia del motor la cual será dependiendo la oferta a presentar en base a las especificaciones de la bomba, según los datos de caudal y cabeza dinámica total.

En los Documentos de Licitación se refiere al motor trifásico de 460 V, 3 fases 4 polos, no es en referencia a la potencia si no a las fases eléctricas del motor con cable de 4 polos incluyendo el neutro.

La bomba debe tener un Caudal de 900 GPM a un CDT o TDH de 25`.



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)



Consulta No. 2:

Necesitamos confirmar la longitud de la manguera de succión incluida como accesorio. (ET-03 ACCESORIOS).

Respuesta:

Los metros de manguera de succión dependerá de la Propuesta Económica Ofertada por su Empresa.

Atentamente,



Aníbal Erazo Alvarado
Alcalde Municipal