



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)

Santa Rosa de Copán, Copán
12 de febrero de 2024

CIRCULAR ACLARATORIA No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA

“SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Y HG, ACCESORIOS PVC Y VÁLVULAS”

LPU - MSRC - 01 - 2024

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, Honduras, C. A., a todas las Empresas que solicitaron los Documentos de Licitación para presentar ofertas en el proceso de Licitación Pública “SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Y HG, ACCESORIOS PVC Y VÁLVULAS”; por este medio comunica y hace de su conocimiento, la **CIRCULAR ACLARATORIA No. 1** de este proceso de licitación, misma que contiene las respuestas a las consultas realizadas en tiempo y forma, por parte de los interesados en participar en este proceso y que formará parte integral del proceso en mención.

Consulta No. 1:

Especificar si las válvulas compuertas son de bronce o de hierro fundido dúctil.

Respuesta:

En el Plan de Oferta, descrito en las IO-09.4 del Documento de Licitación, las válvulas de compuerta descritas en los ítems 54, 55, 56, 57 y 58 deberán ser válvulas de compuerta de bronce.

Consulta No. 2:

Especificar si todas las válvulas son flangeadas y completas.

Respuesta:

En el Plan de Oferta, descrito en las IO-09.4 del Documento de Licitación, las válvulas de compuerta descritas en los ítems 59, 60, 61 y 62 son válvulas flangeadas de hierro fundido dúctil las cuales deberán venir completas (con todos sus complementos).





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)

Consulta No. 3:

Especificar si las válvulas check son de bronce o de hierro fundido dúctil.

Respuesta:

Todas las válvulas check de los ítems 63 y 64 del Plan de Oferta descrito en las IO-09.4 del Documento de Licitación, deberán ser de bronce.

Atentamente,

Aníbal Erazo Alvarado
Alcalde Municipal