



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



## ENMIENDA 1

### DOCUMENTO DE LICITACIÓN LPN-MCH-002-2022

SUMINISTRO DE 04 LOTES DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

1. Proyecto Electrificación de: Aldea la Icaza Sector 1 y Aldea San Isidro, Sector Merendón
2. Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Marta y Aldea San Isidro, Sector Merendón
3. Proyecto Electrificación de las Comunidades de: Aldea Majaine hasta Aldea Buenos Aires California, Sector Merendón
4. Proyecto Electrificación en Sector El Mercadito y Hamacas, Quebrada Seca, Sector Norte

La Municipalidad de Choloma, a los proveedores que adquirieron los documentos de licitación **LPN-MCH-02-2022**, enmienda las bases de licitación en cuanto a lo expuesto a continuación:

1. En la SECCION III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO: Proyecto Electrificación de: Aldea la Icaza Sector 1 y Aldea San Isidro, Sector Merendón.  
-Del listado de materiales Item 1.39: Uni Led Cobra 29 W 5K 4400Lms este ítem se modifica por **Lámpara tipo canasta para poste con bombillo Led de 40W, 3600LM, 60000K, com brazo de 36"**  
- Del listado de materiales Item 1.04 Aislador de tensión para retenida este ítem se modifica por Aislador de tensión para retenida 54-2
2. En la SECCION III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO: Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Marta y Aldea San Isidro, Sector Merendón.  
-Del listado de materiales Item 1.41: Uni Led Cobra 29 W 5K 4400Lms este ítem se modifica por **Lámpara tipo canasta para poste con bombillo Led de 40W, 3600LM, 60000K, com brazo de 36"**  
- Del listado de materiales Item 1.04 Aislador de tensión para retenida este ítem se modifica por **Aislador de tensión para retenida 54-2**
3. En la SECCION III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO: Proyecto Electrificación de las Comunidades de: Aldea Majaine hasta Aldea Aldea Buenos Aires California, Sector Merendón  
-Del listado de materiales Item 1.34: Luminaria LED 100W CON BRAZO este ítem se modifica por **Lámpara tipo canasta para poste con bombillo Led de 40W, 3600LM, 60000K, com brazo de 36"**  
- Del listado de materiales Item 1.03 Aislador de tensión para retenida este ítem se modifica por **Aislador de tensión para retenida 54-2**
5. En la SECCION III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO: Proyecto Electrificación en Sector El Mercadito y Hamacas, Quebrada Seca, Sector Norte





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



- Del listado de materiales en el ítem 1.01 y 1.02, los postes son de madera
- Del ítem 1.03 Transformador de 50KVA la especificación completa es Transformador de 50KVA de 34.5 de 240/120 V

***Estas enmiendas forman parte del pliego de condiciones.***

**Choloma, Cortés, 21 de noviembre de 2022**



\_\_\_\_\_  
Ing. Shirley Sosa  
Licitaciones y Contrataciones