



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACLARATORIA No. 1

LICITACION LPuN-MCH-001-2021

“CONSTRUCCION DE BULEVAR INGENIERO LEOPOLDO CRIVELLI, UBICADO SALIDA ESTE DE CHOLOMA DESVIO ALDEA MONTERREY”

1. De la sección “Pavimento de Concreto Hidráulico”, ítem IV.7- Losa Superior de acera de concreto $e=0.08\text{mts}$, $F'c$ 3000 psi, esta acera no lleva refuerzo, es de concreto simple.
2. En el adendum N°1. en el Ítem 5, se describió el acero que debe llevar la acera, ya que discrepaba en la descripción de la cantidad de obra vrs el plano, por lo tanto para este ítem rige el plano y se conserva la modificación tal cual lo dice el adendum N°1: de la sección “Pavimento de Concreto Hidráulico”, ítem IV.8- Losa Superior de acera de concreto $e=0.08\text{mts}$, el acero de refuerzo es de 7 varillas, longitudinal #4@0.25mts y transversal #4@0.25mts, se adjunta el nuevo cuadro de cantidades de obra en donde solamente se ha modificado la descripción de dicho ítem.

Antes

IV-8	Losa superior (acera) de concreto $e:0.08\text{mts}$ 6#3(longitudinal) y #3@0.25mts (transversal) $F'c$ 3000 psi	m2	2,084.96	L	-	L	-
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	---	---	---	---

Ahora

IV-8	Losa superior (acera) de concreto $e:0.08\text{mts}$ 7#4(longitudinal) y #4@0.25mts (transversal) $F'c$ 3000 psi	m2	2,084.96	L	-	L	-
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	---	---	---	---

Choloma, Cortes, 17 de septiembre de 2021



Atentamente
Ing. Claudia Barahona
Licitaciones y Contrataciones
Obras y Servicios Públicos