



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #2

A las empresas que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GPYD-01-2025 "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES"**, se les a conocer lo siguiente:

1. Ítem #29 del listado de materiales para 25 casas, en donde detalla:

29-Cemento gris Tipo I, Norma ASTM C-150

Aclarar: ¿Es el tipo de cemento que requieren?, ya que es todas las licitaciones se ha ofertado el cemento de uso general tipo Portland Normas ASTM C 1157, se adjunta hojas técnicas, para su revisión.

R/= Para la preparación de su oferta deberán considerar cemento Portland de uso general Norma ASTM C-1157.

2. Ítem #37 del listado de materiales para 25 casas en donde se detalla:

37-Bloques de 6" (6x8x16"), Norma de resistencia y absorción especificada en la ASTM C-129 y ASTM C-90, utilizando cemento tipo I (ASTM C-150) y agregados (ASTM C-33).

Aclarar: Solicitan bloques fabricados bajo la Normas ASTM C-129 y bajo la Norma ASTM C-90, ya que son Normas diferentes, se requiere una o la otra, como ejemplo se adjunta ficha técnica de la Norma ASTM C-90 que es con la cual se ha fabricado y entregado bloques para varios proyectos en la Municipalidad de Puerto Cortés. Favor definir cual es la Norma con que se debe ofertar los bloques.

R/= Para la preparación de su oferta deberán considerar bloques fabricados bajo la Normas ASTM C-90.

Darwin Orlando Lemus Torres
Jefe Departamento Vivienda Social

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO