



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-02-2025 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE KILIMACO EN LA TERCERA AVENIDA, BARRIO SAN RAMON, PUERTO CORTÉS, CORTÉS"**, se les a conocer lo siguiente:

1. ¿Las vigas de Concreto Reforzado, según el diseño estructural deberán fundirse en sitio o serán fundidas a parte e izadas con grúa?

R/= Las vigas serán fundidas en sitio.


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO