



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-07-2025 "PAVIMENTACIÓN 2DO CALLEJON PARTE ALTA, COLINAS DEL NORTE, PUERTO CORTÉS, CORTÉS"**, se les a conocer lo siguiente:

1. ¿Esta liberado el derecho de vía?

R/= Si.

2. ¿Existe banco de préstamo autorizado?

R/= Banco de préstamo El Record.

3. Donde se depositará el material producto de las demoliciones y el corte de terracería?

R/= El departamento de Mantenimiento vial dispondrá de este material

4. Podría proporcionar las dimensiones del canal semicircular a demoler.

R/= ancho de 0.60m con un espesor de 0.20m.

5. ¿Solo la junta longitudinal de construcción es la que llevara acero? Favor aclarar.

R/= Se utilizará acero de refuerzo en la Junta longitudinal central y en las juntas transversales de construcción.

6. ¿Sera necesario colocarle cama de arena a la tubería de agua potable y bajo que concepto se reconocerá el pago de dicha actividad.

R/= Esto se determinará en el proceso de ejecución.

7. En la visita de campo se observó la presencia de roca en ciertos tramos. ¿Cómo se reconocerá esta actividad en caso de encontrar roca?

R/= Esta actividad de ser necesaria será agregada mediante orden de cambio.




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

8. ¿Se podía ampliar el plazo para la presentación de las ofertas en 3 semanas, para poder presentar una oferta competitiva y que favorezca a los intereses de la municipalidad?

R/= Se realizará una ampliación de tiempo siendo la nueva fecha de presentación de ofertas el día 29 de abril de 2025 a las 10:00 a.m.



Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico

