



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hr

ADENDUM #2

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-08-2023 "ANEXO A EDIFICIO PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, BARRIO LA CURVA, PUERTO CORTÉS", se les hace de conocimiento lo siguiente:

- 1) En caso de existir incongruencias entre lista de cantidades, planos y especificaciones técnicas. ¿Que prevalece?

R/= Prevalecerá la lista de cantidades de obra.

- 2) En el ítem 6.06 y 7.07 suministro e instalación de pasamanos con tubo redondo de 2" galvanizado en escalera con vidrio templado con todos los accesorios. Especificar de que materiales es el tubo de 2", ya que el plano aparece de aluminio

R/= El material a utilizar es aluminio

- 3) En planos de acabados en pared, aparece este cuadro, con estos ítems
Pared de tabla yeso con revestimiento de maya o tipo WPC, acabado madera, color café oscuro.
Pared con láminas de madera tipo forro de 1 ½"x6"

Favor aclarar, ya que estos ítems no se logran identificar en la lista de cantidades

R/= Se utilizará pared de tabla yeso pintada donde se indiquen este tipo de acabados.

- 4) La ventanería menciona ventanas de PVC en gris oscuro, ese color no se encuentra en el país, para suministrar este tipo de ventanas se debe hacer un pedido especial fuera del país siendo más caro, se mantendrá esta especificación o se cambiará a ventanas de pvc en color blanco

R/=Ventanas de PVC en color blanco.

- 5) En la fachada norte del edificio menciona vidrio templado mientras que en la cantidad del formato de Excel menciona vidrio de 6mm, aclarar si este será vidrio templado o vidrio de 6 mm, considerando que el vidrio templado es más caro

R/=Es vidrio fijo/muro cortina estructura de aluminio y vidrio de 6mm