



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #7

A las compañías que retiraron las Bases del Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-MPC-GT-18-2024 "CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, BARRIO LA CURVA, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS", se les aclara lo siguiente:

1. Para el rubro de telecomunicaciones Numeral 20.02 del documento C.O. CENTRO CULTURAL se requieren 12 salidas para datos, enviar por favor el plano de las ubicaciones de los puntos de red requeridos y el gabinete.

R/= Se En los planos adjuntados en adendum #5 Se muestra la ubicación de las salidas de Datos, el gabinete ira colocado en el cuarto eléctrico.

2. Para el rubro de telecomunicaciones Numeral 20.03 de documento C.O. CENTRO CULTURAL se requiere un backbone de fibra óptica, por favor enviar el diseño de esta red, tipo de fibra, cantidad de hilos de fibra. Especificar además las características de la UPS de 2 KVA requerida en este mismo ítem.

R/= En este ítem no se incluirá la instalación de fibra óptica solo se contempla la canalización. El backdone estará colocado en el cuarto eléctrico.

3. Con relación al ítem 27.01 del proyecto Centro Cultural Municipal tenemos la siguiente inquietud.

Donde estarán ubicado los paneles de control de este Sistema.

Cuál es el área que climatizara este sistema.

Que tramites ante la ENEE deberá hacer el contratista.

Todos los costos derivados de consultas ante la ENEE, entendemos serán absorbidos por la propuesta a incluir.

R/= Los paneles estarán ubicados en el cuarto eléctrico el cual estará climatizado.

Se deberá presentar el diseño a la ENEE para su revisión aprobación, similar al proceso de instalación de transformadores. Estos costos deberán de ser incluidos en su oferta.

4. Proporcionar detalle de la estructura de fijación de las luminarias tipo epilsoidal LED, tipo Fresnel y Ciclorama ubicadas en el escenario

R/= La estructura de fijación se definirá durante el proceso de construcción.




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

5. Proporcionar planos y especificaciones técnicas del sistema de aire acondicionado y ventilación, ya que no se cuenta con más información.
R/= Se adjuntaron detalles en adendum #6

SE ADJUNTA CUADRO DE OFERTA ACTUALIZADO


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO