

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ACLARACIÓN No.3

Licitación Pública Nacional MSPS/GI-03/2019

PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: "PAVIMENTACIÓN TROCHA NORTE DEL BOULEVARD ACCESO A LA COLONIA FELIPE ZELAYA"

De conformidad con lo establecido en la Sección I. "Instrucciones a los Oferentes", numeral 10 "Aclaración de los Documentos de Licitación", la Municipalidad de San Pedro Sula realiza las siguientes aclaraciones:

- 1.- Con respecto a su respuesta que todo material se debe acarrear al relleno sanitario, como una observación analicen cuanto les costará llevar ese material a esa distancia más el pago de la tasa de 500.75 Lps/Ton que sería pagada por Administración delegada, una volqueta de 10M3 le nada pesando más o menos 25 toneladas, solo en el pesaje sería 12,518.75 Lps por viaje de 10M3 saliendo en costo/m3 1.251.88 Lps/m3, lo cual saldría demasiado caro por lo que sugerimos
- A.- Que el material sea botado, en botaderos que el contratista ubique y que sea responsabilidad cualquier multa
- B.- Solicitamos revisar cuanto les costaria ir a botar el relleno sanitario, que creemos se puede consultar con DIMA

Respuesta: el Contratista botará el material de desperdicio en el Relleno Sanitario. Si el Contratista tiene la opción de botar el material en un terreno privado, deberá presentar la solicitud de autorización a la Gerencia de Infraestructura

2.- Generalmente en concreto hidráulico los fabricantes de pintura termoplástico recomiendan la aplicación de PRIMER previo a la aplicación del material, ya que el material termoplástico aplicado en concreto hidráulico nuevo no se le aplica PRIMER, este tiende a desprenderse y en la especificaciones no indica la utilización del mismo porque que consultamos si debe o no usarse el PRIMER

Respuesta: en la señalización horizontal se debe usar el PRIMER antes de usar la pintura termoplástica. En el pintado de bordillos no se usará PRIMER, ya que la pintura a usar en del tipo acrílico

Atentapento

José Andrés

Director

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones

Municipalidad de San Pedro Sula

Cc: Gerencia de Infraestructura Archivo