



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ACLARACIÓN No.2

Licitación Pública Nacional
MSPS/GI-07/2018

PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN MACRO DISTRITO DE SALUD DE COFRADÍA”

De conformidad con lo establecido en la Sección I. “Instrucciones a los Oferentes”, numeral 10 “Aclaración de los Documentos de Licitación”, la Municipalidad de San Pedro Sula realiza las siguientes aclaraciones:

1. Referente a los ítems 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4, confirmar si se usará material selecto en su totalidad o si se usará parte del material del sitio.

Respuesta: se usará material selecto

2. Favor, proporcionar medidas de los rótulos de señalización.

Respuesta: ver plano AQ-6.03

3. Los ítems 3.4.1 al 3.4.6 (filas 82 - 88) vienen ocultos; esta actividad se eliminó y se entenderá que en el costo de la losa ya se incluyen los Joist y que se tomará como ítem 3.4 las soleras. Favor confirmar.

Respuesta: Si la losa ya incluye el costo de los Joist. Las soleras son ítem 3.4, detallado en el nuevo Formato de oferta adjunto a la adenda No.2

4. Para confirmar: se usará esquinero de vinyl en repello y esquinero metálico en pulido y deberá colocarse uno encima de otro. Favor aclarar y/o explicar cómo se utilizará.

Respuesta: se debe usar el esquinero de vinyl en exteriores y el esquinero metálico para interiores

5. En tallados solo aparece boquetes de puertas y ventanas, no aparece tallados de elementos estructurales como ser vigas y columnas, el cual es un tallado diferente.

- ¿El tallado de los elementos estructurales se tomará en ítem aparte o ya está incluido en los ítems de tallados de boquetes de puertas y ventanas?
- ¿Los boquetes quedarán solo tallados y no se pulirán?
- ¿Los elementos estructurales que se requieran tallar se pagará en éste mismo ítem o habrá un ítem por aparte para tallados de elementos estructurales o serán de concreto visto?

Respuesta: en el ítem de tallado ya está considerado el tallado de columnas.





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

6. Proporcionar planos con armado de estructura de las puertas indicando el material a utilizar en contramarcos y marco interno de las mismas.

Respuesta: las especificaciones de las puertas metálicas se definen en los planos AQ-5.07, AQ-5.08, AQ-5.09. Para las puertas termoformadas, P-1, P-3, P-4, P-5 y P-6 se usarán contramarcos de madera de laurel secada en horno, sin nudos mayores a 1", ni nudos podridos, sin grietas ni torceduras

7. Indicar los elementos que servirán de guía para portón corredizo vehicular. También, indicar el diámetro de roda requerido para el mismo. Aclarar también dónde se usarán las bisagras que ya el plano aparenta un portón corredizo.

Respuesta: si es portón corredizo, por error se especificaron bisagras. La rueda del portón es de 4" y su diámetro es de 1 ½".

8. Referente la ítem 8.1.9 cargador metálico, indica cajón de canaleta de 4" x 4" x 3/16", la cual no es comercial y tendría que fabricarse. Aclarar si se debe considerar esa canaleta o si se deberá considerar cajón de canaleta de 4" x 4" x 1/16", la cual es comercial.

Respuesta: se usará cajón de canaleta de 4x4x1/16

9. En plano AQ-1.28 Perfil _pérgola se indica una viga W18X10 y en desglose de oferta se indica una viga W8X10. Aclarar cuál es utilizará.

Respuesta: se usará viga W8x10 tal como se indica en el nuevo Formato de Oferta inciso 8.1.10

10. ¿se puede considerar otra medida de piedra en caso de no encontrar de 30x60cm para el enchape PA-1?

Respuesta: en caso de no encontrar piedra en el tamaño requerido, el Supervisor de la obra decidirá el tamaño a usar

11. Favor corregir descripción del ítem 3.4.3 del nuevo desglose de oferta ya que no se describe una actividad y sólo aparece la cantidad.

Respuesta: el ítem corresponde a la solera intermedia S-3 de 0.15X0.20, armado 4#3 corrido y anillos #2 @0.25 m. Ver Detalle en Plano EST-1.03





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

12. Favor indicar la resistencia del concreto para el ítem 3.1.9, CC-1, cimiento corrido 0.50m x 0.20m.

Respuesta: el concreto hidráulico a utilizar es de 3,000 psi a la compresión tal como se indica en el nuevo Formato de Oferta, adjunto a la adenda No.2.

Atentamente,

José Andrés Vásquez C.
Director
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
Municipalidad de San Pedro Sula

Cc: Gerencia de Infraestructura
Archivo