

ADENDA No.1

Por medio del presente y en referencia al proceso de Cotización No. **COT-MANOFM-01-2013: “PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA COL. VILLA ADELITA DE LA ALDEA DE SAN MIGUEL DE BARROSAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CÓDIGO: 102590”** financiado por el Fondo Hondureño de Inversión Social a través del Proyecto de Infraestructura Rural, Préstamo BCIE 1736, y en función de solicitudes de aclaración enviadas por potenciales oferentes para este proceso, se responden las consultas formuladas y se aclara a las empresas invitadas a participar lo siguiente:

1. *“Quisiera saber si están solicitando Garantía por mantenimiento de oferta y por qué porcentaje, ya que en las bases no aparece”.*

Respuesta:

De acuerdo al Artículo 99.- Garantía de Mantenimiento de Oferta del Capítulo VIII: Garantías, de la Ley de Contratación del Estado que literalmente dice: *“Los interesados en participar en una **licitación pública o privada**, deberán garantizar el mantenimiento del precio y las demás condiciones de la oferta mediante el otorgamiento de una garantía equivalente, por lo menos, al dos por ciento (2%) de su valor. Comunicada que fuere la adjudicación del contrato, dicha garantía será devuelta a los participantes, con excepción del oferente seleccionado quien previamente deberá suscribir el contrato y rendir la garantía de cumplimiento.”* Solamente se exigirá esta Garantía a los procesos de contratación Tipo **Licitación Pública o Privada**, quedando por tanto el presente proceso exento de la presentación de la misma por tratarse de una Cotización.

2. *“Aclarar en qué consiste el ítem 25, Acometida y Medidor”*

Respuesta:

La Ficha correspondiente a la Acometida y Medidor comprende los siguientes insumos:

ACOMETIDA Y MEDIDOR		
INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD
Cable Triplex de aluminio #6	ML	30.00
Conector de compresión YC 2-6	UND	1.00
Conector de Compresión YC 6-6	UND	5.00
Conector de compresión YC 1/0-6	UND	2.00
Aislador de ojo con Refuerzo	UND	1.00
Medidor Monofásico Clase 200	UND	1.00

3. *“En Alcance falta Estructura A-I-5 en poste 2”*

Respuesta:

Efectivamente se omitió la inclusión de la Estructura A-I-5 (p/34.5 KV), razón por la cual se **ENMIENDA** lo siguiente:

Desglose de Presupuesto de Ofertas correspondiente al “Proyecto de Electrificación Rural, Extensión de Red de la Colonia Villa Adelita de la Aldea San Miguel de Barrosa, Municipio de San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán”, Código 102590, incluido dentro de la Sección “Lista de Cantidades” de los Documentos para la Selección de Contratistas para la contratación de Obras por Cotizaciones, **SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED VILLA ADELITA, SAN MIGUEL DE BARROSA, SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN
DESGLASE DE PRESUPUESTOS DE OFERTAS
ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA**

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (L.)	PRECIO TOTAL (L.)
A.- ELECTRIFICACION RURAL					
1	ESTRUCTURA A-I-1 (p/34.5 KV)	UNID	2.00		
2	Estructura A-I-1A (p/34.5kv)	UND	1.00		
3	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	UND	1.00		
4	ESTRUCTURA A-I-4C (p/34.5 KV)	UND	1.00		
5	ESTRUCTURA A-I-5 (p/34.5 KV)	UND	1.00		
6	DETALLE DE NEUTRO B-I-1 (para cable #2 AWG)	UND	1.00		
7	DETALLE DE NEUTRO B-I-4 (para cable #2 AWG)	UND	2.00		
8	ESTRUCTURA B-II-2A (para cable #1/0 AWG)	UND	10.00		
9	ESTRUCTURA B-II-3A (para cable #1/0 AWG)	UND	7.00		
10	ESTRUCTURA B-II-3B (para cable #1/0 AWG)	UND	2.00		
11	ESTRUCTURA B-II-8B (para cable #1/0 AWG)	UND	1.00		
12	RETENIDA E-I-1	UND	9.00		
13	RETENIDA DOBLE E-I-2	UND	2.00		
14	RETENIDA E-I-3	UND	1.00		
15	CS-27 CON DISPOSITIVO ROMPEARCO	UND	1.00		
16	CT-LDX	UND	7.00		
17	LS-100	UND	12.00		
18	TS-37.5/34.5 KV	UND	1.00		
19	Cruceta 96"	UND	1.00		
20	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 5	UND	16.00		
21	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	UND	5.00		
22	GRAPA PARA LINEA VIVA Y ESTRIBO	UND	1.00		
23	CABLE #1/0 ACSR S/F	M.L.	436.00		
24	CABLE #1/0 AWG, TW	M.L.	1,668.00		
25	CABLE #2 ACSR S/F	M.L.	1,097.00		
26	ACOMETIDA Y MEDIDOR	UND	16.00		
				SUB-TOTAL	
B. GENERALES					
1	ROTULO CON BANNER TENSADO DE 4'X8' (SUM/INST)	UND	1.00	2,967.56	2,967.56
2	FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE	UND	200.00	0.80	160.00
				SUB-TOTAL	
				TOTAL	

Se elabora la presente Adenda en sujeción al Artículo 105.- Observaciones, aclaraciones y enmiendas del Reglamento a la Ley de Contratación del Estado, y pasa a formar parte de los Documentos para la Selección de Contratistas para la contratación de Obras por Cotizaciones



Talanga, Francisco Morazán, 25 de Septiembre de 2013



Francisco Gaitán Agüero
ING. FRANCISCO GAITÁN AGÜERO
PRESIDENTE MANOFM

The signature is in blue ink. The official stamp is circular, with the text 'NORTE ORIENTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN' around the top and 'PRESIDENTE' at the bottom. The center of the stamp depicts a hand holding a torch.