



ADENDUM No. 02

Por medio del presente y en referencia al proceso de Licitación Pública Nacional No. **LPN-MANOFM-01-2012**: “*Construcción de Alcantarillado Sanitario de la Colonia 21 de Noviembre, Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, Código 102384*” financiado por el Fondo Hondureño de Inversión Social a través del Proyecto de Infraestructura Rural, Préstamo BCIE 1736, y en función de solicitudes de aclaración enviadas por potenciales oferentes para este proceso, se aclara a las empresas interesadas en participar lo siguiente:

1. ¿Dónde puedo encontrar la ubicación de las TL1 y TL2 en los planos?

R// las terminales de limpieza 1 y 2 se incluyeron solamente como detalle en la hoja del plano #23, pero no se incluyeron en el diseño general del proyecto ni tampoco en el presupuesto. Favor hacer caso omiso de éste detalle.

2. ¿COMO OFERENTES TENEMOS LA LIBERTAD DE ESCOJER ENTRE ARENA O MATERIAL SELECTO?

R// en cuanto al “DETALLE DE ZANJA SISTEMA DE AGUAS NEGRAS” ubicado en la hoja del plano #23, en donde se rotula “CAMA DE ARENA Ó MATERIAL SELECTO” se aclara que se utilizará MATERIAL SELECTO en vista de que así se encuentra ya estipulado en el presupuesto y especificaciones para los Items #6 y #23, no obstante, **NO SE DEBERÁ OFERTAR** tal insumo en vista que éste es un aporte que le corresponde a la alcaldía municipal y será colocado en el sitio del proyecto, solamente se ofertará lo correspondiente a su colocación.

El presente Adendum pasa a formar parte del Documento de Licitación.

Talanga, Francisco Morazán, 13 de Septiembre de 2012


Lic. Alex A. Salgado
Coordinador UTI MANOFM

