

Tegucigalpa, M. D. C.
23 de Mayo de 2012

Aclaraciones a los Oferentes de la Licitación Publica Nacional N° SCE-TNH-01-2012 – Ministerio de Comunicación y Estrategia.

- **Gabinete para exterior con aire acondicionado. (pagina 65, lista de bienes)**

Que se instalara en este Gabinete si el amplificador es para uso en el exterior y los demás componentes son instalados normalmente en el interior del edificio?

- **Respuesta**

Queda a opción de los ofertantes el uso de un amplificador de potencia ya sea para exterior o interior ya que todos los equipos necesarios serán instalados dentro de este gabinete el cual estará ubicado en el mismo lugar donde se instalara la antena, es decir en el exterior de el edificio por lo que debe ser capaz de soportar intemperie e inclemencias del tiempo.

Departamento Técnico
Ministerio de Comunicación y Estrategia