

Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal
Préstamo BID 2032/BL-HO

Enmienda 1

DEI-BID-LPN-007-2016

Acondicionamiento, Implementación e Integración del Centro de Datos para la DEI, en Tegucigalpa

La Dirección Ejecutiva de Ingresos a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos BID, comunica a las empresas participantes en la Licitación Pública Nacional No. DEI-BID-LPN-007-2016 “**Acondicionamiento, Implementación e Integración del Centro de Datos para la DEI, en Tegucigalpa**”, que con base en la *Cláusula 11. Enmienda a los Documentos de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)*, se emiten las siguientes modificaciones:

1. Prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas, por lo que se modifica en la Sección II. Datos de la Licitación,; las cláusulas: IAO 21.1 y IAO 24.1, las cuales a partir de la presente Enmienda DEBERÁN LEERSE:

DONDE SE LEÍA:

IAO 21.1: La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 22 de febrero de 2016 a las 11:00 a.m.; (hora oficial de la República de Honduras)

IAO 24.1: La fecha y la hora límite La apertura de las ofertas es el 22 de febrero de 2016. Hora: 11:15 a.m., hora oficial de la República de Honduras.

DEBERÁ LEERSE:

IAO 21.1: La fecha límite para presentar las ofertas es el **7 de marzo de 2016**. Hora: **2:00 p.m.**, hora oficial de la República de Honduras.

IAO 24.1: La fecha y la hora límite La apertura de las ofertas es el **7 de marzo de 2016**. Hora: **2:15 p.m.**, hora oficial de la República de Honduras.

2. Modificar en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, página 110, **Generador de Emergencia; características**, el cual a partir de la presente Enmienda:

DONDE SE LEÍA:

Características: Suministrar e Instalar un generador eléctrico trifásico con atenuador de ruido intemperie dedicado con capacidad de 225 KVA para alimentar toda la carga del centro de datos, con control ubicado en el cuarto eléctrico. La distribución de las luminarias a instalar se realizará sobre la base de la localización de los equipos a instalar en la sala.

DEBERÁ LEERSE:

Características: Suministrar e Instalar un generador eléctrico trifásico con atenuador de ruido intemperie **al menos 70dB@7mts** dedicado con capacidad de 225 KVA para alimentar toda la carga del centro de datos, con control ubicado en el cuarto eléctrico. La

Enmienda 1

distribución de las luminarias a instalar se realizará sobre la base de la localización de los equipos a instalar en la sala.

- ***Se requiere opción LAN SNMP***
- ***Protocolo de comunicación: IP SNMP***
- ***Puede integrarse con el software de monitoreo de UPS y PDU***
- ***Tanque de combustible externo para alimentación por gravedad con capacidad de ≥48 horas Certificación UL o estándar europeo en caso que el equipo no sea americano***

3. Incluir en la Sección II. Datos de la Licitación en la Cláusula 8.1, Visita al Sitio de las Obras, la cual a partir de la presente Enmienda DEBERA LEERSE:

3. Considerando que como consecuencia de la primera reunión informativa realizada en fecha **3 de febrero de 2015**, ha surgido el interés de los participantes de visitar el sitio de las obras, y a partir de otras dos visitas concertadas con los mismos, se ha considerado necesario que todos los eventuales oferentes tengan la oportunidad de hacer una nueva visita, el día **25 de febrero de 2016** a las 2:00 p.m. Lugar de encuentro: Oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos BID-DEI, Edificio Gabriel A. Mejía, 4to piso., costado oeste de la Embajada Americana. **Contacto: Ing. Rubén Castro/Supervisor Enlace de la UEP-DEI o Ing. Linda Reyes/Líder de Proyectos GTI BID-DEI.** Teléfono: 2238-1508.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de febrero de 2016.

Unidad Ejecutora de Proyectos BID-DEI

Es necesario y requerido que todas las Empresas confirmen vía escrita (Correo Electrónico) a: uepbid@gmail.com, la recepción de la presente Enmienda