

CIRCULAR ACLARATORIA No.1

LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-SANAA-DM-07-2018 “ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISIÓN METROPOLITANA, DURANTE EL AÑO 2018”.

En atención a la Licitación Pública No. LPN-SANAA-DM-07-2018 “Adquisición de Tubería y Accesorios para ser utilizada en los Departamentos Operativos de la División Metropolitana, durante el año 2018”, se hace la siguiente aclaración:

CONSULTA EN RELACION AL PLAZO DE ENTREGA DEL LOTE No. IV y LOTE No. V

RESPUESTA: Ver Enmienda No.1

CONSULTA EN RELACIÓN AL USO DE OTRAS TUBERÍAS:

Uso de otras tuberías lote No. III, permitir el uso de tuberías HDPE (polietileno) en alcantarillado sanitario ya que es una tubería que cumple y excede los requerimientos solicitados en PVC.

Además, por ser polietileno el material de fabricación de los tubos lo hace mas resistente y flexible (Junta) lo cual evita gastos de reparaciones futuras.

RESPUESTA: Después de haber visto las bases de la licitación, en la Sección VI. Lista de Requisitos referente a las Especificaciones Técnicas que deben cumplir la Tubería para Alcantarillado Sanitario en la que indica que la misma deberán estar construida en lances de una sola pieza de 6 metros de largo como mínimo, según la Norma ASTM D3034 o ASTM F-949 para tuberías de diámetro menor a 4" y en diámetros de 4" a 15" según la Norma ASTM D1784, en las normas antes mencionadas el material de las Tuberías es PVC, razón por la cual no estamos de acuerdo en permitir el uso de otra tubería que esté fuera de las normas antes descritas.

La presente Circular Aclaratoria No.1 forma parte íntegra de las Bases de Licitación Pública No. LPN-SANAA-DM-07-2018 “Adquisición de Tubería y Accesorios para ser utilizada en los Departamentos Operativos de la División Metropolitana, durante el año 2018”.

Comayagüela, M.D.C., 07 de junio del 2018.

ING. ROBERTO E. ZABLAH A.
GERENTE GENERAL

