



**CIRCULAR ACLARATORIA No.1**

**LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL SANAA-DM-12-2019**  
**"Adquisición de Equipo Sumergible de Bombeo con su respectiva Instalación que será utilizado en el pozo profundo de la Aldea Las Flores, M.D.C."**

En atención a la Licitación Privada Nacional No. SANAA-DM-12-2019 "Adquisición de Equipo Sumergible de Bombeo con su respectiva Instalación que será utilizado en el pozo profundo de la Aldea Las Flores, M.D.C."

Por este medio hacemos de su conocimiento que se ha realizado la siguiente consulta:

**CONSULTA:**

Proporcionar el CDT Carga Dinámica Total del Equipo que se requiere

**RESPUESTA:**

- Nivel dinámico 113.70 metros.
- Diámetro de tubería, línea de bombeo 2 pulgadas.
- Longitud Línea de Bombeo 1.10 kilómetros.
- Elevación piezométrica de tanque 1,200.00 metros.
- Elevación terreno natural pozo 1,075.00 metros.
- Temperatura del agua 40 grados centígrados.

La presente Circular Aclaratoria No.1 forma parte íntegra de las bases de Licitación Privada Nacional SANAA-DM-12-2019.

Comayagüela M.D.C. 21 de mayo del 2019.

**ING. CINTHIA BORJAS VALENZUELA**  
**GERENTE GENERAL POR LEY**