

**CIRCULAR ACLARATORIA No.1**

**LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL SANAA-DM-13-2019**

**"Adquisición de Equipo Sumergible de Bombeo con su respectiva Instalación que será utilizado en el pozo profundo de la Colonia Nueva Capital, M.D.C."**

En atención a la Licitación Privada Nacional No. SANAA-DM-13-2019 "Adquisición de Equipo Sumergible de Bombeo con su respectiva Instalación que será utilizado en el pozo profundo de la Colonia Nueva Capital, M.D.C."

Por este medio hacemos de su conocimiento que se ha realizado la siguiente consulta:

**CONSULTA:**

Proporcionar el CDT Carga Dinámica Total del Equipo que se requiere

**RESPUESTA:**

- Nivel dinámico 129.52 metros.
- Diámetro de tubería, línea de bombeo 4 pulgadas.
- En este caso no se considera elevación de bombeo del pozo al tanque, ya que el pozo está a una elevación mayor a la de los 4 tanques previstos para dicha comunidad. Recomendamos considerar una elevación piezométrica a la boca del pozo de al menos 10 metros.
- No se proporciona longitud del pozo a los tanques debido a que actualmente no se han realizado los levantamientos topográficos respectivos.

La presente Circular Aclaratoria No.1 forma parte integral de las bases de Licitación Privada Nacional SANAA-DM-13-2019.

Comayagüela M.D.C. 21 de mayo del 2019,



Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS', 'GERENCIA GENERAL', and 'SANAA'.

**ING. CINTHIA BORJAS VALENZUELA  
GERENTE GENERAL POR LEY**