

ENMIENDA No. 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SANAA-LPN-DM-4-2021

“ADQUISICIÓN DE: LOTE No.1: 306.11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG. C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG C/U) DE CLORO GAS 1017, PARA USO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISIÓN METROPOLITANA DE SANAA; LOTE No.2: EQUIPO DE CLORACIÓN DE ALTA CALIDAD (INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) PARA USO EN LA PLANTA LAURELES DE LA DIVISIÓN METROPOLITANA DEL SANAA; LOTE No.3: REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE CLORO GAS DE LA PLANTA CONCEPCIÓN DE LA DIVISIÓN METROPOLITANA DEL SANAA; LOTE No.4: 26 CILINDROS DE 907 KG C/U DE CLORO GAS 1017 PARA USO EN LA REGIONAL DIVISIÓN DEL ATLÁNTICO, LA CEIBA”.

El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) comunica a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional SANAA-LPN-DM-04-2021 “Adquisición de: Lote No.1: 306.11 TM (330 cilindros de 907 kg. c/u y 100 cilindros de 68 kg c/u) de Cloro Gas 1017, para uso en las Plantas Potabilizadoras de la División Metropolitana de SANAA; Lote No.2: Equipo de Cloración de Alta Calidad (Instalación y Puesta en Marcha) para uso en la Planta Laureles de la División Metropolitana del SANAA; Lote No.3: Repuestos para el Sistema de Cloro Gas de la Planta Concepción de la División Metropolitana del SANAA; Lote No.4: 26 cilindros de 907 kg c/u de Cloro Gas 1017 para uso en la Regional División del Atlántico, La Ceiba” que se realizan las siguientes modificaciones a las Bases de Licitación:

- 1.-En la Sección VI Lista de Requisitos, VI Especificaciones Técnicas, Sección II Datos de la Licitación (DDL) IAO, 14.5 (i) y en el Modelo de Contrato numeral 7 en cuanto al Lote No.2 Equipo de Cloración de Alta Calidad (Instalación y Puesta en Marcha) para uso en la Planta Laureles de la División Metropolitana del SANAA, se modifica el plazo de entrega para este lote de la siguiente manera:**

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

Se realizara dentro de los 60 días calendario contados a partir de la firma del contrato en la Planta de Planta de Tratamiento de los Laureles

Es importante mencionar que el oferente deberá procurar completar la entrega si es posible antes de la fecha prevista.

- 2.-En la Sección VI Lista de Requisitos, VI Especificaciones Técnicas, Lote No.2 Equipo de Cloración de Alta Calidad (Instalación y Puesta en Marcha) para uso en la Planta Laureles de la División Metropolitana del SANAA, se agregan los siguientes aspectos a considerar:**

1. El oferente deberá entregar; Los diagramas del sistema de cloro gas, que incluyan la disposición de las líneas de impulsión de agua de servicio, redes de pre y post

cloración, cloro gas y los diferentes componentes o equipamientos, Además los diagramas de las instalaciones eléctricas que sean necesarios realizar para la instalación del equipo con sus componentes.

2. Se deberá entregar; Un kit de autocontenido completo, mas 2 mascarillas autónomas con filtros acordes al uso para control de fugas, además deberá entregar la especificación de ese filtro autónomo, para efecto de adquisición y recambios posteriores.

3. Lote No.2 Equipo de Cloración de Alta Calidad:

- El equipo de medición es para cloro.
- La capacidad de lectura es Digital, en pre y post, con señales incorporadas a un panel en laboratorio de control de la planta. También deberá contar con capacidad de lectura manual, en los casos en que se necesite efectuar mantenimientos del sistema.
- Los detectores de fuga requeridos son para cloro gas.
- La capacidad requerida es para agua de suministro al sistema de cloro gas.

4. Las longitudes de las uniones flexibles son:

- Para Capital Controls (R100), es de 6 pie.
- Para Wallace and Tiernan (UXC 1098), 6 pie.

3.- En la Sección II Datos de la Licitación (DDL) se modifican los siguientes aspectos en relación a la presentación y apertura de ofertas:

D. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS:

La clausula IAO 23.1 se deberá leer y entender de la siguiente manera:

Los Oferentes deberán presentar las ofertas únicamente en físico en la dirección, fecha y hora límite establecida en las bases de licitación.

La clausula IAO 24.1 se deberá leer y entender de la siguiente manera:

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es:

Atención: **LIC. HECTOR DANIEL SEVILLA**

GERENTE GENERAL

Dirección: Primera Avenida, 13 Calle, Paseo El Obelisco, Comayagüela M.D.C.

Número del Piso/Oficina: Departamento de Licitaciones y Contrataciones, SANAA Central.

Ciudad: Comayagüela

Código postal: 437, Tegucigalpa D.C

País: Honduras

La fecha y hora límite para presentación de las ofertas es:

Fecha: martes 20 de julio del 2021

Hora: 9:50 a.m.

La clausula IAO 27.1 se deberá leer y entender de la siguiente manera:

La apertura de las ofertas tendrá lugar en:

Dirección: Primera Avenida, 13 calle, Paseo El Obelisco, Comayagüela M.D.C.

Número de Piso/Oficina: Departamento de Licitaciones y Contrataciones, SANAA Central.

Ciudad: Comayagüela

País: Honduras

Fecha: martes 20 de julio del 2021

Hora: 10:00 a.m.

Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe mediar un breve espacio de tiempo para los asuntos de logística (No más de 15 minutos).

La presente Enmienda No.2 forma parte integral de las Bases de Licitación Pública Nacional SANAA-LPN-DM-04-2021 "Adquisición de: Lote No.1: 306.11 TM (330 cilindros de 907 kg. c/u y 100 cilindros de 68 kg c/u) de Cloro Gas 1017, para uso en las Plantas Potabilizadoras de la División Metropolitana de SANAA; Lote No.2: Equipo de Cloración de Alta Calidad (Instalación y Puesta en Marcha) para uso en la Planta Laureles de la División Metropolitana del SANAA; Lote No.3: Repuestos para el Sistema de Cloro Gas de la Planta Concepción de la División Metropolitana del SANAA; Lote No.4: 26 cilindros de 907 kg c/u de Cloro Gas 1017 para uso en la Regional División del Atlántico, La Ceiba"

Comayagüela M.D.C, 14 de julio del 2021.



**LIC. HECTOR DANIEL SEVILLA
GERENTE GENERAL**