



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

ACLARACIÓN No. 1

LPN No. 04-2024-SEAPI-UNAH

**"READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ODONTOLOGÍA,
UNAH-VS"**

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, a las empresas participantes en el Proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 04-2024-SEAPI-UNAH da a conocer la ACLARACIÓN No. 1 que contiene las respuestas a las preguntas efectuadas por los participantes en el presente proceso, la cual, pasa a formar parte integral del Pliego de Condiciones.

Aclaración No. 1

1. Favor proporcionar detalle de las ventanas de los ítems 4.7 y 4.8

R. Se adjunta plano de detalle A-04M.

Ver Enmienda No. 1: SECCIÓN VIII. PLANOS.

Aclaración No. 2

2. Favor aclarar al momento de haber discrepancia en los documentos proporcionados, que documento prevalece, planos, especificaciones o desglose de actividades.

R. En el Apartado 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 2.1. DEFINICIONES GENERALES, 2.1.1 REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO se establece lo siguiente: (ver Pag 10 de 222)

...

Orden de Prioridades: Cuando haya discrepancia en alcance de las actividades

El Formato de Oferta (Lista de Actividades y Cantidades de Obra), planos y Especificaciones Técnicas son complementarias entre sí, y en caso de presentar contradicción el orden de prioridades será el siguiente:

1. Formato de Oferta. (Lista de Actividades y Cantidades de Obra)
2. Planos.
3. Especificaciones Técnicas.

...



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

UNAH

Aclaración No. 3

3. Solicitamos una ampliación de tiempo de 10 días hábiles, ya que hay algunos proveedores siguen preparando sus ofertas.

R. Se amplía plazo de recepción y apertura de oferta para el martes 4 de junio de 2024 a las 10:00am.

Ver Enmienda No. 1, SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Aclaración No. 4

Y aclarar la actividad 3B.1 Suministro e Instalación de Mortero de Nivelación en piso. mortero de nivelación (nivelación y reparación) e=2.0cm, con producto similar o superior a Admix Level, ¿Si es m2 o m3? Si la unidad en M3, ¿Cuántos m2 son los que se cubrirán?

R. La unidad de la actividad 3B.1 se mantiene en metro cúbico (m³). El área de piso a intervenir es de 150 metros cuadrados (m²).

La presente Aclaración No. 1 se suscribe en la Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los quince (15) días del mes de mayo de 2024.


ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIA EJECUTIVA



cc: Archivo Expediente del Proceso, SEAPI-UNAH

Aclaración No. 1 de fecha 15 de mayo de 2024, LPN No. 04-2024-SEAPI-UNAH
"Readecuación y Mejoramiento de Edificio de Odontología, UNAH-VS"