



UNAH

ACLARACIÓN No. 1

LPN No. 05-2019-SEAPI-UNAH

“READECUACIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y MEJORAMIENTO DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS, FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a las empresas participantes en el proceso de Licitación Pública Nacional **LPN No. 05-2019-SEAPI-UNAH**, da a conocer la **ACLARACIÓN No. 1** que contiene las respuestas a las preguntas efectuadas por los participantes en el presente proceso, la cual, pasa a formar parte integral de los Documentos de Licitación.

Pregunta No. 1

Una vez finalizadas las obras. ¿El cerco perimetral se deberá entregar a la UNAH?

R. Sí, deberá ser entregado a la UNAH.

Pregunta No. 2

Favor aclarar ítem 17.07 Suministro, instalación y conexión de salidas de sonido, la cantidad del formulario de oferta es considerablemente superior a lo plasmado en planos.

R. La cantidad de las salidas de sonido indicadas en el formulario de oferta es correcta. Las salidas a contabilizarse están ubicadas entre la consola central de sonido que será instalada en la cabina de controles y la mesa que se instalará en la cabina de radio, para conexión de microfonía y auriculares. Se agrega el Plano MIE-03. **VER ENMIENDA No.1.**

Pregunta No. 3

Favor proporcionar plano que muestre la ubicación del cuarto de datos.

R. Se adjunta plano IE-09 conteniendo la ubicación del cuarto de comunicaciones. **VER ENMIENDA No.1.**

Pregunta No. 4

Revisar ítem 5.7 Suministro e instalación de vidrio templado, ubicado sobre paredes divisorias de h=0.90, la cantidad en el formulario de oferta es inferior a lo plasmado en planos.





Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

R. La cantidad correcta es la indicada según planos, la cual es de 1.12 metros cuadrados. Se modifica la cantidad del ítem 5.7 Suministro e instalación de vidrio templado, 5. VARIOS, II. PAREDES del Formulario de Oferta. VER ENMIENDA No.1.

Pregunta No. 5

¿El cielo falso de fibra mineral irá con aislamiento acústico SAFB? Descripción del formulario de oferta no menciona aislamiento de lana mineral, pero en un corte B del plano AC-105 dice que el cielo ira con este aislante.

R. Si, se deberá incluir aislamiento acústico SAFB en el cielo falso de fibra mineral. Se modifica la descripción del ítem 10.1, 10. CIELO FALSO, IV. CIELOS del Formulario de Oferta. Se modifica el primer párrafo, GENERALES del Numeral 8.2. CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL de las Especificaciones Técnicas. VER ENMIENDA No.1.

Pregunta No. 6

Revisar ítem 9.5 Suministro e instalación de ventana VA-02, la cantidad del formulario de oferta no coincide en una unidad con lo mostrado en planos.



R. La cantidad correcta es la indicada en el Formulario de Oferta. Ver plano A-4 en la Vista 01 y Vista 02 donde se detallan las 8 unidades indicadas.

Pregunta No. 7

Favor proporcionar plano detalle de ítems 7.1 Suministro e instalación de Paneles de esponja sintética y 7.3 Suministro e instalación de panel acústico.

R. Se modifica el plano existente AC-109A, donde se incluyen los detalles solicitados. VER ENMIENDA No.1.

Dado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2019.



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Archivo Expediente de Licitación Pública Nacional LPN No. 05-2019-SEAPI-UNAH

Aclaración No. 1 de fecha 26 de noviembre de 2019

LPN No. 05-2019-SEAPI-UNAH

Proyecto: "Readecuación de Laboratorios de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales y Mejoramiento de Bioseguridad en Laboratorios, Facultad de Química y Farmacia"

Página 2