



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI-UNAH

ACLARACIÓN No. 2

LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH

“MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LABORATORIOS Y ALMACÉN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, a las empresas participantes en el proceso de Licitación Pública Nacional **LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH** da a conocer la **ACLARACIÓN No. 2** que contiene las respuestas a las preguntas efectuadas por los participantes en el presente proceso, la cual, pasa a formar parte integral del Pliego de Condiciones.

Consulta No. 1

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, en relación al proceso de licitación indicado en asunto y en base al inciso 10.1 Aclaración del Documento de Solicitud de Oferta (pág. 29) tenemos a bien solicitar nos brinden aclaración al siguiente listado de preguntas:

Para los ítems 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4 (Suministro e Instalación de Mueble Fijo MF-01, MF-02, MA-01) tenemos las siguientes consultas y observaciones.

1. Hay una acabado que dice enchape veneer, ese es tipo formica o quieren el veneer real que es un tipo de madera trabajada

R. Se elimina el enchape de veneer de los muebles MF-01, MF-02 y MA-01. **Se modifican los ítems del 2.6.1, 2.6.2 y 2.6.4** de SECCIÓN 2 OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO ALMACÉN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, apartado 2.6 MUEBLES FIJOS de la Lista de Cantidades.

Se modifica plano A-11 que en adelante deberá leerse como sigue: **MA-11**

Ver Enmienda No.3, 1. SECCIÓN IX. LISTA DE CANTIDADES Y 2. SECCIÓN VIII. PLANOS.

2. ¿A que se refiere con aluminio anodizado color natural, seria europea?

R. Aluminio anodizado color natural serie europea, se refiere al tipo de aluminio que se utilizará para la estructura y rieles de las puertas corredizas de vidrio de 4mm en el mueble aéreo MA-01.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI-UNAH

UNAH

3. Hay discrepancia en el vidrio del ma-01 un lado dice 4mm y otro 6mm, cual de los dos es la dimensión a utilizar?

R. El espesor del vidrio a utilizar en puertas corredizas del mueble MA-01 será de 4mm.

Se modifica plano A-10 que en adelante deberá leerse como sigue: **MA-10**

Ver Enmienda No.3, 2. SECCIÓN VIII. PLANOS.

La presente Aclaración No. 2 se suscribe en la Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2024.



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Archivo Expediente del Proceso, SEAPI-UNAH

Aclaración No. 2 de fecha 31 de enero de 2024, LPN No. 05-2023-SEAPI-UNAH

“Mejoramiento de la Bioseguridad en Laboratorios y Almacén de Sustancias Químicas, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Ciudad Universitaria”

Página 2