

Licitación Pública Internacional
Nº SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-01-2016
**Construcción, Rehabilitación y Modernización Sistema de Riego Selguapa,
Comayagua**
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Aclaración No. 1

Respondemos a las consultas siguientes:

	SOLICITUDES DE ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	Norma de materiales No.73	Se mantiene la norma de las especificaciones, se permitirá el uso de materiales locales siempre y cuando cumplan con las normas, lo que predominará es el diseño de mezcla que garantice la resistencia del concreto solicitada; quedará a aprobación del PDABR y el Supervisor cualquier cambio en los materiales.
2	Se solicita se envíen los planos	Se han enviado los planos y el documento ambiental a todos los potenciales oferentes registrados.
3	Solicitaron se modifique el Coeficiente medio de endeudamiento que se encuentra en 0.5 calculado por los activos y pasivos	Se consideró modificar en la Enmienda No 1. Se considera pertinente a 0.7, ya que con este incremento existe la posibilidad de que más oferentes participen en el proceso, evitando que las empresas que tengan un alto riesgo financiero para el contratante pongan en riesgo la ejecución del Proyecto.
4	Adicionalmente se ajustaron estos requisitos para ampliar la participación de empresas, sin poner el riesgo la ejecución del proyecto	Se cambia mediante enmienda No. 1, Experiencia específica se considera en base a los últimos 10 años. Se cambia mediante enmienda No. 1, La experiencia específica orientada solamente a Riego se amplía a saneamiento básico, alcantarillado pluvial, sistemas de agua potable y residual, aguas subterráneas y sistemas de riego. Se cambia mediante enmienda No. 1, la situación financiera actual capital de trabajo, ya que se considera solicitar además evidencia de disponibilidad de crédito bancario y comercial

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

		con una proporción del 50%, el resto debe ser capital de trabajo.
5	Se solicita la ampliación del plazo para preparar una mejor oferta.	No hay posibilidad de ampliar el plazo.
6	Se consulta la viabilidad de ampliar el número de empresas en el Consorcio a efectos de presentar una mejor oferta técnica	Pueden ampliar en número de empresas al Consorcio, cumpliendo con lo indicado en el Documento base.
7	En el lateral 2 en la sección 2 que cita lo siguiente: Suministro e instalación de accesorios (UR, sub laterales y otros como se indica en los planos) no aparece referencia del plano o la lista de cantidades y esta actividad se repite 3 veces en la misma sección mandar lista de accesorios para los distintos ítems.	En el documento de licitación en la pag. 175, Numeral 10.4 Entrega a Unidades de Riego se especifica los accesorios clave de este tipo de unidades y en el Plano SEL DET 18 se especifica el tipo de obra y accesorios. En cuanto a que se repite se debe a que el lateral 2 se tienen tres (3) unidades de riego.

FECHA: 29 de julio de 2016

*****ULTIMA LINEA*****